



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

X ОВОС-1473-1/01.07.2026

ДО
Г-Н КАЛИН КАЛАПАНКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
ГР. БРЕЗОВО
УЛ. „Г. ДИМИТРОВ“ № 25

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабелни линии 20kV, Бетонен комплектен трафопост /БКТП/ 1x400 kVA, кабелна линия 0.4 kV и електромерно табло за електрозахранване на „Спортна зала“ в УПИ V-485 – обществено-обслужващи, стопански и спортни дейности, кв. 114 по КРП на гр. Брезово община Брезово, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛАПАНКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1473/03.06.2026 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане кабелни линии 20kV, бетонен комплектен трафопост /БКТП/ 1x400 kVA, кабелна линия 0.4 kV и електромерно табло за електрозахранване на „Спортна зала“ в УПИ V-485 – обществено-обслужващи, стопански и спортни дейности, кв. 114 по КРП на гр. Брезово община Брезово. Новият БКТП 1x400 kVA и захранващите кабели 20kV ще обслужват нуждите на „Спортна зала“ в УПИ V-485-обществено-обслужващи, стопански и спортни дейности, кв. 114 по КРП на гр. Брезово. Предвижда се застроена площ на БКТП да е 13.00 м². Линията от трансформатора до главния прекъсвач ТНН е оразмерена съгласно мощността на трансформатора. Ще се изпълни с кабел 3x(2xNYY 1x240) + 1xNYY 1x240. ТНН ще се оборудва с главен автоматичен прекъсвач с In 630A. В табло ТНН ще се монтират МСП за защита на изходящите линии за осветление и МСП за защита на контактите. Присъединяването на жилата на входящите кабели ще се осъществи чрез 5 броя вертикални разединители с предпазители – 400/250А – 10 бр.

Силовият трансформатор ще се разположи в отделно трансформаторно помещение, като връзката между КРУ „Защита трафо“ и трафомашината ще се осъществи чрез кабел NA2XS(F)2Y 3x 150 мм² с кабелни глави, монтирани по съответната технология. Ще се изпълнят и осветителна и заземителна инсталация.



Трафопостът ще бъде тип SS1600, панелен бетонов комплектен трафопост, пригоден за пренасяне и монтиране на избрания терен.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000443 „Река Омуровска“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-52/17.01.2024 г. (ДВ бр.12/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - BG0000443 „Река Омуровска“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Кабелни линии 20kV, Бетонов комплектен трафопост /БКТП/ 1x400 kVA, кабелна линия 0.4 kV и електромерно табло за електрозахранване на „Спортна зала“ в УПИ V-485 – обществено-обслужващи, стопански и спортни дейности, кв. 114 по КРП на гр. Брезово община Брезово, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

