



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

7.7.2026 г.

X ОВОС-1562-1/07.07.2026

ДО
Г-Н ПАТРИК БОЙЗИЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
Г-ЖА ЖАНЕТ СТОЙЧЕВА
ЗАМЕСТИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "ХРИСТО Г. ДАНОВ" № 37

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Присъединителен топлопровод за район Централен в ПИ с идентификатор 56784.522.2263 с адрес ул. „Иван Вазов“ № 7-9 и Разпределителен и присъединителни топлопроводи за топлоснабдяване по ул. „Поп Златан“, в ПИ с идентификатори 56784.522.2263, 56784.506.9558, 56784.506.9560 и 56784.506.477 район Северен, град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЙЗИЦ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙЧЕВА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1562/12.06.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на топлопровод за район Централен, който се отнася за изграждане на нова тръбопроводна връзка, представляваща топлопровод DN65, БДС EN 253, с един външен диаметър на стоманената тръба от $\phi 76.1$ мм и една стена дебелина от 3.2 мм БДС EN 10216-2, материал P235GH и дължина на трасето е 48 м. Изпълнението на външните присъединителни топлопроводи ще е с номинален диаметър DN65 стоманени тръби 2x676.1x32, предварително изолирани тръби и с външен диаметър 140 мм. Дължината на новопроектираните присъединителен топлопровод ще е DN65 L=29.8 /59.6/м. Дълбочината на полагане варира Нос=1.1 / 1.20 м. По дължината на трасето не се предвиждат отклонения шахти с обслужваща /спирателна арматура. Имота граничи в северозападна посока с ул. „Иван Вазов“ и с ул. „Цар Асен“ в югозападна посока.

Разпределителни и присъединителни топлопроводи за топлоснабдяване по ул. „Поп Златан“, район Северен, гр. Пловдив. Точката на присъединяване на новото топлопроводно трасе е към



съществуващи топлопроводи 2xDN80, захранващи А.С. на жилищната сграда на „Поп Златан“№7; „Поп Златан“ №11Б и новопостроената сграда в НУ „Христо Ботев“ - Пловдив. Дължината на топлопреносното трасе е DN80 L=29m, DN65 L=34,50 и DN50 L=14m. Новопроектираното трасе ще се явява като продължение на съществуващото от преизолирани тръби DN80, посока изток. Отклоненията за двете жилищни сгради на „Поп Златан“№7 и 11Б ще се осъществи посредством прехвърлящи тройници DN80/DN50 и DN65/DN50. Новопроектираните топлопроводи ще се изпълнят безканално с предварително изолирани с пенополиуретан стоманени тръби. Трасетата ще се изпълнят по безканална технология от преизолирани тръби. Наклонът на трасето е възходящ по посока абонатните станции.

Имотите и трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите, BG0002087 „Марица-Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица-Пловдив“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, в това число и птици предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „**Присъединителен топлопровод за район Централен в ПИ с идентификатор 26784.522.2263 с адрес ул. „Иван Вазов“ № 7-9 и Разпределителен и присъединителни топлопроводи за топлоснабдяване по ул. „Поп Златан“, в ПИ с идентификатори 56784.522.2263, 56784.506.9558, 56784.506.9560 и 56784.506.477 район Северен, град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV



